














LEGENDA

-  požarna odpornost 60 min.
-  vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem
-  požarni sektor
-  dimni sektor
-  varnostna razsvetljava
-  ročni javljalnik požara
-  avtomatski javljalnik požara
-  ročni gasilni aparat s prahom S6
-  izhod iz prostorov in objekta
-  smer evakuacije v objektu
-  naravni odvod dima in toplote (NODT)
-  meja požarnega sektorja v objektu

		Podjetje za varnost in zdravje pri delu Sektor za požarno varnost Mobi: +386(0)51 330-210; Fax: +386(0)1 3601-850 e-pošta: gregor.kusar@komplast.si	
Investitor:	DSO GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje		
Objekt:	NADZIDAVA OSREDNJEGA DELA DSO GROSUPLJE		
Vrsta projekta:	PZI	Štev.proj.:	12/2021
Vrsta načrta:	NAČRT POŽARNE VARNOSTI	Datum proj.:	julij 2021
vsebina risbe:	Tloris 2. nadstropja	Ident.štev. IZS	Podpis
Odg.vodja projekta:	Mojca HRIBAR, u.d.i.a.	PA PPN ZAPS 0636	Datum podpisa
Odg.projektant:	Gregor KUŠAR, univ.dipl.kem.	IZS TP-0745	02.08.2021
Štev.načrta.:	194-07/21-PZI	Brezovica pri Ljubljani Avgust 2021	Merilo: 1:100 Št.risbe: 3