



LEGENDA:

- 1 - oznaka dvinega voda ogrevne/hladilne vode
- freonski razvod
- freonski razvod
- ogrevalna voda - Klimati

- OPOMBE:
- razvode ogrevne vode vodene vidno se izvede z bakrenimi cevmi in fringi za zatskanje (PRESS sistem) po DIN EN 1057 in DVGW GW392.
 - razvode ogrevne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nelegirane jekla E195 z materialom 1.0034 ter fringi za zatskanje (PRESS sistem) po EN 10305.
 - vse razvode ogrevne vode vodene vidno znotraj toplotnega ovojja stavbe se izvede skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004-2010.
 - mikroklimacije in barve elementov v stropu so definirane v arhitekturnem načrtu stropa. Upoštevati izvedbo starih inštalacijskih elementov v stropu (sprinkler, razsvetljeva,...).
 - mikroklimacije priključkov uskladiti z dobavljeno opremo.
 - posebno pozornost prebrati po navodilih izdelovalca načrta požarne varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca.
 - vse prosoje v nosilni konstrukciji mora pred izvedbo preveriti stavek.
 - v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega načrta.
 - za servisiranje strojnih elementov in naprav v spužbenem stropu je potrebno urediti dostopne demontažne odprtine.
 - pred izvedbo preveriti dejansko stanje in mere na objektu.
 - izvajalec je dolžan upoštevati tekstualne in grafične dele projekta istočasno.
 - izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt.

Sprememba:	Opis spremembe:		Datum spremembe:	
BIRO 5				
Način:	STROJNE INŠTALACIJE - OGREVANJE IN HLAJENJE			
Vsebinski:	TLORIS STREHE	Merk:	1:50	
Investitor:	DSO Grosuplje Ob. Grosuplješči 26, 1290 Grosuplje			
Objekt:	NADZIDAVALA OGREVALNEGA DELA DSO GROSUPLJE			
Vodja projekta:	Miha Ribar, univ.dipl.inž.arh.	16. št.:	PA PPN ZAPS 046	Številka dokumentacije:
Projelektor inšt.:	Miha Ribar, u.d.i.s.	16. št.:	I2S PI S-1937	Številka načrta:
Sodržavalec:	Matic Zupanc, m.i.s.	16. št.:		Datum izdelave:
Sodržavalec:		16. št.:		Številka lista: