



OZNAČEVANJE:
 Označevanje dvirnih vodov:
 DW
 Označevanje požarnih klopov:
 F, L, L1, L2
 Označevanje: Vročni zrak (VTZ), Obojni zrak (OZ), Zunanji zrak (ZUZ), Završeni zrak (ZAZ)

- OPOMBE:**
- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vročni zrak, završeni zrak) je potrebno vgraditi usmerjalne klope.
 - na kanalih za dovodni/odvod zraka je potrebno vgraditi revidirna vrata. Na mesh revidirskih odprtih na kanalih je potrebno izvesti vrata v sušenem stropu za močnost dotopa.
 - za servisiranje stropnih elementov in naprav v sušenem stropu je potrebno urediti dostopne demontažne odprtine.
 - karakni razvodi vročnega, zunanjega in zavrnjenega zraka se parazapomo izolirajo.
 - mikrolokacije in barve elementov v stropu so definirane v arhitekturnem načrtu stropa. Upoštevati izvedbo ostalih inštalacijskih elementov v stropu (sprinkler, rasvetljevanje, ...).
 - mikrolokacije priključkov osilnosti z dobavljeno opremo.
 - požarno tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelovalca načrta požarne varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik.
 - po demontaži sušenega stropa ponovno preveriti in uskladiti načrte z dejanskim stanjem nad sušenim stropom (obstoječe inštalacije, gradbeni elementi, ...).
 - priloge obstoječih inštalacij je informativne narave (delno povzeto iz obstoječih načrtov, delno posneto na samem objektu).
 - v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega načrta.
 - izvajalec je dolžan upoštevati lokacijske in gradbene določila projekta.
 - izvedba strojnih inštalacij z upoštevanjem tehnološkega načrta kuhinje in načrta požarne varnosti!

Sprememba: Epis sprememba:		Datum spremembe:	
BIRO 5			
Biro 5 o.o., Projektiranje in inženiring Brodarska ulica 28, 1000 Ljubljana, Slovenija www.biro5.si			
Način:	STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE		
Vrednina:	TILORIS 1.NADSTROPJA	Merilo:	1:50
Investitor:	OSO Grosuplje Ob Grosupljski 26, 1290 Grosuplje		
Objekt:	NADZIDAVALA OSREDNEGA DELA OSO GROSUPLJE		
Vodja projekta:	Milica Hribar, univ.dipl.inž.arh.	Id. št.:	PA PPN ZAPS 036
Prostorski inž.:	Miha Rutar, u.d.l.s.	Id. št.:	IZS PI S-1937
Sodelavec:	Matic Zupanc, m.i.s.	Datum izdelave:	avgust 2021
Sodelavec:		Številka lista:	PR. 2