



OZNAČEVANJE:
 Označevanje dvirnih vodov:
 2V1
 Označevanje požarnih klopov:
 P.1.1.1
LEGENDA:
 Vložni zrak (VZ)
 Obažni zrak (OZ)
 Zunanji zrak (ZU)
 Završeni zrak (ZAZ)

- OPOMBE:**
- v vsa kolena kanalov z nadstropom (vložni zrak, završeni zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne klopce.
 - na kanalih za dovodni/odvodni zrak je potrebno vgraditi revizijska vrata. Na mesh revizijskih odprtih na kanalih je potrebno izvesti vrata v spuženem stropu za možnost dostopa.
 - za servisiranje stropnih elementov in naprav v spuženem stropu je potrebno urediti dostopne demontažne odprtine.
 - kanalski razvodi vložnega, zunanjega in završenega zraka se parazapomo izolirajo.
 - mikrolokacije in barve elementov v stropu so definirane v arhitekturnem načrtu stropa. Upoštevati izvedbo ostalih inštalacijskih elementov v stropu (sprinkler, razsvetljave, ...).
 - mikrolokacije priključkov uslovljeni z dobavljeno opremo.
 - požarno tesnenje prebojev izvesti po navodih izdelovalca načrta požarne varnosti in navodih za tesnenje s strani proizvajalca vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik.
 - po demontaži spuženega stropa ponovno preveriti in uskladiti načrte z dejanskim stanjem nad spuženim stropom (obstoječe inštalacije, gradbeni elementi, ...).
 - priloge obstoječih inštalacij je informativne narave (odno povzeto iz obstoječih načrtov, delno posneto na samem objektu).
 - v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega načrta.
 - svajalec je dolžan upoštevati tekučine in grafične dele projekta izločeno.
 - svajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt.
 - izvedba strojnih inštalacij z upoštevanjem tehnološkega načrta kuhinje in načrta požarne varnosti!

Sprememba: Opis sprememb: Datum sprememb:

BIRO 5		Biro 5 s.p., Preprošnje in inženiring Brodarska ulica 21, 1212 Ljubljana, Slovenija info@biro5.si, www.biro5.si	
STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE			
Način:	TLORIS 2.NADSTROPJA	Merk:	1:50
Investitor:	OSO Grosuplje Ob. Grosuplje 26, 1290 Grosuplje		
Objekt:	NADZIDAVA OSREDEKNEGA DELA OSO GROSUPLJE		
Vodja projekta:	Mojca Hebrar, univ.dipl.inž.arh.	16. št. PA PPN ZAPS 0436	na dokumentaciji: PZI
Proječni inž.:	Miha Rutar, u.d.s.	16. št. IZS PI S-1937	Številka načrta: 051021/3-S
Sodraževalec:	Matic Zupanc, m.i.s.	16. št.	Datum izdelave: avgust 2021
Sodraževalec:		16. št.	Številka lista: PR.3