



**OPOMBE:**

- v vsa kolena kanalov z nadstropom (točni zrak, završni zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne klopce.
- na kanalih za dovodni/odvod zraka je potrebno vgraditi revizijska vrata. Na mesh revizijskih odprtih na kanalih je potrebno izvesti vtičca v spuženem stropu za ničnost dostopa.
- za servisiranje stropnih elementov in naprav v spuženem stropu je potrebno urediti dostopne demontažne odprtine.
- kanalski razvodi vtičnega, zunanjega in završnega zraka se parazapomo izolirajo.
- mikrolokacije in barve elementov v stropu so definirane v arhitekturnem načrtu stropa. Upoštevati izvedbo ostalih inštalacijskih elementov v stropu (Sprinkler, rasvetljevanje, ...).
- mikrolokacije priključkov uskladišči z dobavljeno opremo.
- požarno tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelavca načrta požarne varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi stari.
- po demontaži spuženega stropa ponovno preveriti in uskladi načrte z dejanskim stanjem nad spuženim stropom (obstoječe inštalacije, gradbeni elementi, ...).
- priloge obstoječih inštalacij je informativne narave (določeno povzeto iz obstoječih načrtov, delno posneto na samem objektu).
- v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega načrta.
- izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt.
- izvedba strojnih inštalacij z upoštevanjem tehnološkega načrta kuhinje in načrta požarne varnosti!

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spremembe:

**BIRO 5**

BIRO 5 s.p.a., Projektiranje in inženiring  
Brodarska ulica 2/2, 1000 Ljubljana, Slovenija  
info@biro5.si, www.biro5.si

Način:	STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE	
Vsebinski:	TILORIS 2.NADSTROPJA	Merilo: 1:50
Investitor:	DSO Grosuplje Ob. Grosuplješki 26, 1290 Grosuplje	
Objekt:	NADZIDAVA OSREDEKNEGA DELA DSO GROSUPLJE	
Vođa projekta:	Mojca Hebar, univ.dipl.inž.arh.	16. št. PA PPN ZAPS 046/19a dokumentacije: PZI
Projelektor inž.:	Miha Rutar, u.d.i.s.	16. št. IZS PI S-1937 Številka načrta: 051021/3-S
Sodelavec:	Matic Zupanc, m.i.s.	16. št. Datum izdelave: avgust 2021
Sodavec:		16. št. Številka lista: PR.3